

Certificaat t.b.v. NSG geluidkeurmerk

Certificaatnummer 2024015

Product **Moduleo Layred CL33 5+1 mm**

Houder **Unilin bv België**
Ooigemstraat 3
BE-8710 Wielsbeke

Verbetering contactgeluidisolatie vloerafwerking op betonvloer

Laboratorium metingen volgens ISO 10140-3
Eengetalsaanduiding volgens NEN-EN-ISO 717-2


KIWA-rapport	Testresultaat	Testdatum
A-2022-363-03	ΔL_{lin} = 10 dB	2024-12-02

Productspecificaties

Fabrikant/Leverancier	Unilin bv
Productnaam	Moduleo Layred CL33 5+1 mm
Dikte	7 mm
Toepassing op	Betonvloer
Geschikt voor type bovenvloer	LVT klik vloer met een ondervloer

Geldig tot **2029-12-02**

Nederlandse Stichting Geluidshinder





NSG kennis en advies over Geluid en Stilte